

**INFORME DE COMISIÓN**

**LIC. CÉSAR MURILLO JUÁREZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL**  
**DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 710-002****FECHA: 28/04/17****FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 1809****LUGAR Zapopan, Jalisco****PERIODO: 08 al 09 de febrero del 2017****-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:**

Asistir al protocolo de pruebas autorizado mediante oficio DGGIMAR-710/004502 de fecha 09 de mayo del 2016 a nombre de **SOLAM, S.A. DE C.V.**, para obtener la Autorización de incineración registrado con número de bitácora 09/IA-0790/02/16, que se llevó a cabo los días 08 al 09 de febrero del 2017, para el tratamiento de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, mediante un incinerador marca propia, con capacidad de 420 Kg/hr, con ubicación en Km 7.4 de la Carretera Federal Guadalajara-Colotlán, Municipio de Zapopan, estado de Jalisco.

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El laboratorio contratado para realizar las pruebas de eficiencia del equipo y encargada de registrar los datos de operación durante el Protocolo de pruebas fue ON-SITE Analítica de México, S.A. de C.V.

El horno se trabaja en forma continua, por lo que cuando tiene una hora de proceso se pueden alimentar nuevamente residuos, ya que cuenta con un sistema de alimentación a base de un pistón que empuja los residuos al incinerador a través de una compuerta interna que evita la salida del calor.

Se iniciaron las cargas a la 1 de la tarde ya que el laboratorio no llegó a la hora programada y se alimentó la última carga a las 9 pm. Se cargaron un total de 3,375 kg de residuos y se trabajó a un temperatura promedio en la cámara primaria de 1105°C, en la secundaria 1189.2°C y la temperatura de salida de los gases se registró en promedio a 114.95°C, parámetro debajo de lo establecido en la NOM-098-SEMARNAT-2002.

**- CONCLUSIONES:**

Se observa que el equipo marca propia, con capacidad de 420 Kg/hr., trabaja en condiciones óptimas y cuanta con los controladores necesarios para evitar algún contratiempo.

**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se llevaron a cabo las pruebas establecidas en el oficio DGGIMAR.710/004502 de fecha 09 mayo 2016.

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Asistir al protocolo de pruebas es una forma de capacitar al personal en forma práctica, con lo que la evaluación del trámite se efectuará más objetivamente.

**ATENTAMENTE**

**ING. M. JULIETA RODRÍGUEZ LÓPEZ**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MANEJO DE RESIDUOS BIOLÓGICO**  
**INFECCIOSOS**

**NOMBRE Y CARGO DEL COMISIONADO**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario